


VOORBEELD VAN DE MEE TE STUREN SITUATIESCHETS BIJ HET AANVRAGEN VAN SUBSIDIE VOOR WATER VASTHOUDEN OP EIGEN TERREIN IN WINTERSWIJK

AFKOPPEL- EN BERGINGSPLAN

Adres: Waterstraat 1, 1234 AB, Winterswijk



Benodigde berging garage oost zijde dak: $14,6 \times 20\text{mm} = 0,292 \text{ m}^3 \Rightarrow$ opvangen en infiltreren met infiltratiebox type xxxx met inhoud 0,4 m³.

Benodigde berging woonhuis achterzijde (noord): $48,1 \text{ m}^2 \times 30 \text{ mm} = 0,962 \text{ m}^3 \Rightarrow$ opvangen en infiltreren met drainagekoffer (drainagebuis type xxx in grindbed) $35 \text{ m}^1 \times 0,03 \text{ m}^3/\text{m}^1 = 1,05 \text{ m}^3$.

Benodigde berging woonhuis voorzijde (zuid): $13,6 \text{ m}^2 \times 20 \text{ mm} = 0,272 \text{ m}^3 \Rightarrow$ opvangen en infiltreren met verlaging / wadi / verlaagde border / vijver in de tuin $3,0 \times 3,0 \times 0,10 = 0,9 \text{ m}^3$.